



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

Главное управление МЧС России по Кировской области

(наименование территориального органа МЧС России)

ул. Маклина, 65, г. Киров, 610035, тел. 54-69-62 (код 8332), E-mail: firekir@kirpoj.kirov.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

ОНДПР города Кирова, Октябрьский пр-т, 122/а, г. Киров, 610001, тел. 67-95-12 (код 8332)

(наименование органа государственного пожарного надзора) (указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ № 237 / 1 / 1

**об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о
проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты
и (или) территориях (земельных участках) и по предотвращению угрозы
возникновения пожара**

Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению
«Детский сад № 231» города Кирова,

заведующему муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 231» города Кирова Кошкиной Антонине Ивановне

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия
и инициалы индивидуального предпринимателя, (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя начальника ОНДПР г. Кирова УНДПР Главного управления МЧС России по Кировской области – заместителя главного государственного инспектора города Кирова по пожарному надзору Лыскова Алексея Александровича № 237 от 16.03.2021, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч. 00 мин. «18» мая 2021 г. по 16 ч. 00 мин. «01» июня 2021г. проведена плановая выездная проверка старшим инспектором ОНДПР г. Кирова УНДПР Главного управления МЧС России Кировской области капитаном внутренней службы Павловым И.С. в отношении муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 231» города Кирова (ОГРН ОГРН 1024301330767, ИНН 4349006844) (далее – МКДОУ «Детский сад №231» г. Кирова) по адресу: 610013, г. Киров, Нововятский район, ул. Ленина, д. 22а.

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с заведующим МКДОУ «Детский сад №231» г. Кирова Кошкиной Антониной Ивановной, заместителем заведующего по АХЧ Шешуковой Еленой Геннадьевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Препития	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)

1.	При выходе из спальни групповой ячейки (пом. №4 по техническому паспорту 1 этажа) наружу имеются ступени с видимыми разрушениями в связи, с чем не обеспечивается нормативная высота ступени и ширина проступи.	ч.ч. 3, 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 1, п. 1 ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 №123-ФЗ; п. 4.4.3 СП 1.13130.2020	01.09.2022	
2.	При выходе из спальни групповой ячейки (пом. №4 по техническому паспорту 1 этажа) наружу предусмотрена горизонтальная входная площадка с шириной менее 1,5 ширины полотна наружной двери (ширина дверного полотна 0,8 метров, горизонтальная площадка шириной 0,9 метров).	ч.ч. 3, 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 1, п. 1 ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 №123-ФЗ; п. 4.2.21 СП 1.13130.2020	01.09.2022	
3.	При выходе из спальни групповой ячейки (пом. №4 по техническому паспорту 1 этажа) наружу при перепаде высот более 45 см (фактически перепад высот 48 см) предусмотрена лестница тремя ступенями без ограждения с поручнями.	ч.ч. 3, 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 1, п. 1 ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 №123-ФЗ; п. 4.3.5 СП 1.13130.2020	01.09.2022	
4.	При выходе из спальни групповой ячейки (пом. №22 по техническому паспорту 1 этажа) наружу при перепаде высот более 45 см (фактически перепад высот 51 см) отсутствует лестница с числом ступеней не менее трех с ограждением с поручнями.	ч.ч. 3, 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 1, п. 1 ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 №123-ФЗ; п. 4.3.5 СП 1.13130.2020	01.09.2022	
5.	При выходе из спальни групповой ячейки (пом. №22 по техническому паспорту 1 этажа) наружу не предусмотрена горизонтальная входная площадка с шириной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери (горизонтальная площадка отсутствует).	ч.ч. 3, 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 1, п. 1 ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 №123-ФЗ; п. 4.2.21 СП 1.13130.2020	01.09.2022	

Перечень сокращений примененных при формулировании пункта (абзац пункта) нормативного акта, требования которого нарушены:

1. Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (№123-ФЗ).

2. СП 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (СП 1.13130.2020).

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Порядок обжалования предписания

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в следующем порядке.

В досудебном порядке настоящее предписание может быть обжаловано в Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кировской области (610035, г. Киров, ул. Маклина, д. 65, тел./факс 54-69-62 (код 8332), e-mail: firekir@kirpoj.kirov.ru). Жалоба может быть подана в течение 15 суток с момента вынесения настоящего предписания. Порядок досудебного рассмотрения жалобы регламентирован разделом V Приказа МЧС России от 30.11.2016 №644.

Арбитражный суд рассматривает заявления об оспаривании ненормативных правовых актов только в тех случаях, когда они затрагивают права и законные интересы заявителей в сфере предпринимательской или иной экономической деятельности. Во всех остальных случаях, дела рассматриваются судьями районных судов.

При этом в соответствии с частью 5 статьи 4 АПК РФ направить жалобу в Арбитражный суд можно только после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию спора.

Для судебного порядка обжалования установлен срок в 3 месяца (ч.4 ст. 198 АПК РФ, ст. 219 КАС РФ).

Жалобы (заявления об оспаривании), направляемые в суды облагаются государственной пошлиной. Жалобы, направляемые в адрес вышестоящих должностных лиц, государственной пошлиной не облагаются.

Инспектор ОНДПР г. Кирова
УНДПР Главного управления МЧС России
по Кировской области –
государственный инспектор г. Кирова
по пожарному надзору

(должность государственного инспектора
по пожарному надзору)

Мятнев В.Д.

(фамилия, инициалы)



« 01 » июня 20 21 г.

Предписание для исполнения получил:



(подпись)

Заведующий МКДОУ «Детский
сад №231» г. Кирова

(должность)

Кошкина А.И.

(фамилия, инициалы)

« 01 » июня 20 21 г.